

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50, тел.: 8(342)239-34-09  
e-mail: cgero@mail.ru  
ОГРН 1055901616671 ИНН 5904122072

Адреса мест осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50 А, тел.: 8  
(342) 239-34-09, e-mail: cgero@mail.ru; 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50, тел.:  
8(342)239-34-09, e-mail: cgero@mail.ru; 614107, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Лебедева, дом 26, тел.:  
8(342)239-34-09, e-mail: cgero@mail.ru; 614500, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул 2-я Красавинская, д. 81, тел.:  
8(342)239-34-09, e-mail: cgero@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510375

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий отделом обеспечения лабораторной  
деятельности — врач по общей гигиене,  
Руководитель ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Пермском крае"



М.В. Савинова  
27.03.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 59-01/09527-24 от 27.03.2024

1. **Заказчик:** УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ (ИНН 5904122386 ОГРН 1055901619168)

2. **Юридический адрес:** Пермский край, Г. ПЕРМЬ, УЛ. КУЙБЫШЕВА, Д.50

**Фактический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая

4. **Место отбора:** МАОУ "ГИМНАЗИЯ № 31" Г. ПЕРМИ, водопроводный кран перед входом в столовую зону, по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Подлесная, зд. 37

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МАОУ "ГИМНАЗИЯ № 31" Г. ПЕРМИ

Юридический адрес: 614097, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ПЕРМЬ, УЛ. ПОДЛЕСНАЯ Д.37

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 19.03.2024 09:10

**Ф.И.О., должность:** Ипатова О. О. Сотрудник органа инспекции, Врач по общей гигиене ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ"

**Условия доставки:** Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.03.2024 09:45

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Внеплановая проверка. Выездная проверка, Предписание управления № 318 от 1 марта 2024 г. вх. № 1341-ЦА от 04.03.2024 г., план отбора № 141 от 18.03.2024 г., акт отбора № 347-ЦА от 19 марта 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком (сотрудником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском

Протокол испытаний № 59-01/09527-24 от 27.03.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

крае»). ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному образцу (пробе).  
 ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (сотрудником филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае») (п.п. 1-5 и п. 7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 59-01/09527-012-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и ионометры, 150 МИ	
2	Термостат суховоздушный, Термостат суховоздушный Memmert INE 500	7142 E510.0527
3	Термостат суховоздушный, Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0535
4	Термостат суховоздушный, Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0536
5	Термостат суховоздушный, Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0542

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

**12. Результаты испытаний**

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Бактериологическая лаборатория Образец поступил 19.03.2024 10:40 Место осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50 дата начала испытаний 19.03.2024 10:45, дата окончания испытаний 27.03.2024 13:22					
1	E. coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2)
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3 (взамен МУК 4.2.1018-01 п.8.2)
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п 5.2-5.3 (взамен МУК 4.2.1018-01 п 8.1)
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:  
 С.Е. Негашева, Врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 59-01/09527-24 от 27.03.2024