

Приложение 4(1)
к Акту обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от "10" марта 2022 г. № __

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)



Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №31»

Пермский край, г.Пермь, ул. Подлесная, 37




(наименование объекта, адрес)




№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1	Кабинетная форма обслуживания (зона приема посетителей)								




4.1.1	Информирующие таблички помещений (в том числе тактильно-звуковые) с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля	- перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения, размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020	есть			Информирующие таблички, в том числе тактильно-звуковые, с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом со всеми дверями кабинетов отсутствуют	Не соответствует нормативу	С
Кабинет начальных классов 1 этаж									
4.1.2	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть			Ширина дверного проема 0,85 м	Не соответствует нормативу	К
4.1.3	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть			Высота дверного порога 0,065 м	Не соответствует нормативу	К,О,С

4.1.4	Дверные ручки	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий	п. 6.4.3 СП 59.13330.2020	есть		Дверная ручка имеет форму, удобную для открывания	Соответствует нормативу	К,О
4.1.5	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020	есть		Ширина прохода от 1,5м	Соответствует нормативу	К
4.1.6	Поверхность столов, прилавков, и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках,	находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020	есть		Высота парты 0,65м, регулируется по высоте	Соответствует нормативу	К

4.1.7	Ученические места для обучающихся-инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одной образовательной организации.	В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотреть для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема.	п. 8.2.2 СП 59.13330.2020	Есть		Столы не закреплены, при необходимости сдвигаются	Соответствует нормативу	К
Кабинет технологии 2 этаж								
4.1.8	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть		Ширина дверного проема 0,9м	Соответствует нормативу	К
4.1.9	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	нет		Порога нет	Соответствует нормативу	К,О,С




4.1.10	Дверные ручки	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий	п. 6.4.3 СП 59.13330.2020	есть		Дверная ручка С-образной формы	Соответствует нормативу	К,О
4.1.11	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020	есть		Ширина прохода от 1,5 м	Соответствует нормативу	К
4.1.12	Поверхность столов, прилавков, и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках,	находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020	есть		Высота столов 0,85 м	Соответствует нормативу	К




4.1.13	Ученические места для обучающихся-инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одной образовательной организации.	В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотреть для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема.	п. 8.2.2 СП 59.13330.2020	Есть		Столы не закреплены, при необходимости сдвигаются	Соответствует нормативу	К
Кабинет биологии 2 этаж								
4.1.14	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть		Ширина дверного проема 0,85 м	Не соответствует нормативу	К
4.1.15	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть		Высота дверного порога 0,03 м	Не соответствует нормативу	К,О,С

4.1.16	Дверные ручки	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий	п. 6.4.3 СП 59.13330.2020	есть		Дверная ручка нажимного действия	Соответствует нормативу	К, О
4.1.17	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020	есть		Ширина прохода от 1,2 м	Соответствует нормативу	К
4.1.18	Поверхность столов, прилавков, и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках,	находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020	есть		Высота столов 0,65 м	Не соответствует нормативу	К




4.1.19	Ученические места для обучающихся-инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одной образовательной организации.	В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотреть для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема.	п. 8.2.2 СП 59.13330.2020	Есть		Столбы не закреплены, при необходимости сдвигаются	Соответствует нормативу	К
Кабинет иностранных языков 2 этаж								
4.1.20	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть		Ширина дверного проема 0,75 м	Не соответствует нормативу	К
4.1.21	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть		Высота дверного порога 0,04 м	Не соответствует нормативу	К,О,С

4.1.22	Дверные ручки	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий	п. 6.4.3 СП 59.13330.2020	есть		Дверная ручка нажимного действия	Соответствует нормативу	К,О
4.1.23	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020	есть		Ширина прохода от 1,5 до 2 м	Соответствует нормативу	К
4.1.24	Поверхность столов, прилавков, и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках,	находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020	есть		Высота столов 0,65 м	Не соответствует нормативу	К





4.1.25	Ученические места для обучающихся-инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одной образовательной организации.	В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотреть для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема.	п. 8.2.2 СП 59.13330.2020	Есть		Столы не закреплены, при необходимости сдвигаются	Соответствует нормативу	К
Кабинет ОБЖ 3 этаж								
4.1.26	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть		Ширина дверного проема 0,85 м	Не соответствует нормативу	К
4.1.27	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть		Высота дверного порога 0,07 м	Не соответствует нормативу	К,О,С




4.1.28	Дверные ручки	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий	п. 6.4.3 СП 59.13330.2020	есть		Дверная ручка нажимного действия	Соответствует нормативу	К,О
4.1.29	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020	есть		Ширина прохода от 1,2м	Соответствует нормативу	К
4.1.30	Поверхность столов, прилавков, и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках,	находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020	есть		Высота столов 0,65 м	Не соответствует нормативу	К

4.1.31	Ученические места для обучающихся-инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одной образовательной организации.	В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотреть для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема.	п. 8.2.2 СП 59.13330.2020	Есть		Стол не закреплены, при необходимости сдвигаются	Соответствует нормативу	К
Библиотека 2 этаж								
4.1.32	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть		Дверь двухстворчатая по 0,6 м каждая, при открывании двух створок ширина 1,20м	Соответствует нормативу	К
4.1.33	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть		Высота порога 0,01м	Соответствует нормативу	К,О,С




4.1.34	Дверные ручки	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий	п. 6.4.3 СП 59.13330.2020	есть		Дверные ручки С-образной формы	Соответствует нормативу	К,О
4.1.35	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020	есть		Ширина прохода более 2 м.	Соответствует нормативу	К
4.1.36	Поверхность столов, прилавков, и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках,	находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020	есть		Высота столов 0,76м	Соответствует нормативу	К

4.1.37	Ученические места для обучающихся-инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одной образовательной организации.	В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотреть для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема.	п. 8.2.2 СП 59.13330.2020	Есть		Стол не закреплены, при необходимости сдвигаются	Соответствует нормативу	К
4.1.38	Высота поверхности места обслуживания	не более 0,85 м над уровнем пола	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020	есть		Стойка выдачи книг 0,75 м	Соответствует нормативу	К
Медицинский кабинет 2 этаж								
4.1.39	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть		Ширина дверного проема 0,78 м	Не соответствует нормативу	К

4.1.40	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть		Высота порога 0,08м	Не соответствует нормативу	К,О,С
4.1.41	Дверные ручки	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий	п. 6.4.3 СП 59.13330.2020	есть		Дверная ручка нажимного действия	Соответствует нормативу	К,О
4.1.42	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020	есть		Ширина прохода от 1,5 м	Соответствует нормативу	К
4.1.43	Поверхность столов, прилавков, и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках,	находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020	есть		Высота стола 0,85м	Соответствует нормативу	К
4.2	Зальная форма обслуживания. Спортивный зал 2 этаж							

4.2.1	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть		Дверь двухстворчатая по 0,6 м каждая, при открывании двух створок ширина 1,20м	Соответствует нормативу	К
4.2.2	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть		Высота порога 0,11 м	Не соответствует нормативу	К,О,С
4.2.3	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020	есть		Ширина прохода более 1,2 м	Соответствует нормативу	К
Зальная форма обслуживания. Актовый зал. 2 этаж								

4.2.4	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть		Дверь двухстворчатая по 0,55 м каждая	Не соответствует нормативу	К
4.2.5	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть		Высота порога 0,02м	Не соответствует нормативу	К,О,С
4.2.6	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020	есть		Ширина прохода более 2 м	Соответствует нормативу	К

4.2.7	Места для инвалидов в зальных помещениях	стулья или скамьи, с подлокотниками из расчета не менее одного стула с подлокотником на пять стульев без подлокотников. Скамьи должны иметь опору для спины и пространство под сиденьем глубиной не менее 1/3 глубины скамьи.	п. 8.6.3 СП 59.13330.2020	есть		Стулья с подлокотниками	Соответствует нормативу	О
4.2.8	Расчетное число зрительских мест для инвалидов	не менее 5% общего числа зрителей	п. 8.1.5 СП 59.13330.2020	есть		Зрительских мест для инвалидов не менее 5%	Соответствует нормативу	К
4.2.9	Размеры места для зрителя, использующего кресло-коляску	0,9 x 1,4 м.	п. 8.1.6 СП 59.13330.2020	есть		Стулья не прикреплены к полу, можно двигать для освобождения места для кресла-коляски	Соответствует нормативу	К
4.2.10	Система усиления звука	индивидуальное и коллективное пользование устройства улучшения звука	п. 8.1.9 СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51671	нет	Х	Система усиления звука отсутствует	Не соответствует нормативу	Г

4.2.11	Стационарный или инвентарный пандус или подъемное устройство	Должны быть предусмотрены для подъема на сцену кроме лестниц	п. 8.6.7 СП 59.13330.2020	нет		Пандус отсутствует	Не соответствует нормативу	К,О
Столовая на 2 этаже								
4.2.12	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть		Дверь двухстворчатая по 0,65 м каждая, при открывании обеих створок ширина прохода 1,20м	Соответствует нормативу	К
4.2.13	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020	есть		Высота порога 0,025 м	Не соответствует нормативу	К,О,С
4.2.14	Дверные ручки	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий	п. 6.4.3 СП 59.13330.2020	есть		Дверная ручка С-образной формы	Соответствует нормативу	К,О

4.2.15	Ширина между столиками со стульями	не менее 0,9 м	п. 8.4.7 СП 59.13330.2020	есть		Ширина прохода более 2м, столы и стулья не прикреплены к полу, можно двигать	Соответствует нормативу	К
4.2.16	Поверхность столов, прилавков, и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках,	находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020	есть		Высота столов 0,72 м, Глубина 0,3м	Не соответствует нормативу	К
4.2.17	Ширина прохода около прилавков для сервирования блюд в предприятиях общественного питания самообслуживания	не менее 1,2 м	п. 8.4.7 СП 59.13330.2020	есть		Ширина прохода 2 м	Соответствует нормативу	К
4.3.	Менеджмент объекта по обеспечению доступности услуг.							
4.3.1	Организация оказания помощи в преодолении барьеров и сопровождение инвалидов при предоставлении услуг на объекте организации	Наличие.	ст. 15 от 24.11.1995 N 181-ФЗ	есть	Приказ № 28/1-ОД от 14.02.2022	Приказ об оказании помощи инвалидам принят и утвержден.	Соответствует нормативу	Все

4.3.2	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги или к месту предоставления услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение	Наличие.	ст. 15 от 24.11.1995 N 181-ФЗ	есть		X	Обеспечен допуск собаки-проводника	Соответствует нормативу	С
4.3.3	Организация инструктирования или обучения специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов	Наличие.	ст. 15 от 24.11.1995 N 181-ФЗ	есть		X	Организовано инструктирование специалистов	Соответствует нормативу	Все

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (зона приема посетителей)	<ul style="list-style-type: none"> - установить перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, информирующие таблички помещений с указанием назначения помещения, с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м; - обеспечить контраст в сочетании цветов дверь-ручка двери; 	Текущий и капитальный ремонт. Организационные мероприятия

		<ul style="list-style-type: none"> - расширить дверные проемы до 0,9 м, если находятся в несущих конструкциях, допускается уменьшать ширину дверного проема в свету до 0,8 м; - убрать дверные пороги, при необходимости допускаются пороги не более 0,014 м; - Обеспечить высоту поверхности места обслуживания детей на кресле-коляске не более 0,85 м над уровнем пола 	
4.2	Зальная форма обслуживания (актовый зал и др.)	<ul style="list-style-type: none"> - установить перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, информирующие таблички помещений с указанием назначения помещения, с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м; - обеспечить контраст в сочетании цветов дверь-ручка двери; - убрать дверные пороги, при необходимости допускаются пороги не более 0,014 м; - установить систему усиления звука; - при необходимости приобрести инвентарный пандус для подъема на сцену. 	Текущий ремонт. Организационные мероприятия
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие нормативным требованиям.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
1	2	3	4	5
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<p>ДЧ-И (Г,У) – зона доступна частично для инвалидов с нарушением слуха, для людей с нарушением интеллекта;</p> <p>ВНД (К,О,С) – зона не доступна для инвалидов на креслах-колясках, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением зрения.</p>			Текущий и капитальный ремонт. Организационные мероприятия